

排出削減実績報告書

排出削減事業の名称：

A 重油ボイラから都市ガスボイラへの
更新プロジェクト

排出削減事業者名：株式会社 弘栄社

排出削減事業共同実施者名：株式会社 FTカーボン

その他関連事業者名：株式会社 日本サーモエナー

1 排出削減事業者の情報

排出削減事業者	
会社名	株式会社 弘栄社
排出削減事業を実施する事業所	
事業所名	本社工場
住所	大阪府松原市天美北 4 丁目 10-5
排出削減事業共同実施者（国内クレジット保有予定者）	
排出削減事業 共同実施者名	株式会社 F T カーボン
その他関連事業者（注）	
関連事業者名	株式会社 日本サーモエナー

（注） その他関連事業者とは、排出削減事業共同実施者とは別に、排出削減に寄与する設備機器の生産・販売者、国内クレジットの創出コストの低減を図る事業の集約を行う者等をいう。

2 排出削減活動の概要

2.1 排出削減事業の名称

A 重油ボイラから都市ガスボイラへの更新プロジェクト

2.2 排出削減事業の目的

A 重油ボイラ 2 台を都市ガスボイラ 2 台へ更新する。ボイラ更新を実施することにより、ボイラの高効率化による燃料使用量の削減及び低炭素燃料へのエネルギー転換によって、CO2 排出量を削減する。

2.3 温室効果ガス排出量の削減方法

従来使用していた A 重油ボイラは、すすの付着等の経年劣化によりボイラ効率が悪化しているため、これを新しい都市ガスボイラへ更新することで燃料使用量を削減し、CO2 排出量を削減する。さらに、都市ガスは A 重油よりも単位発熱量あたりの炭素含有量が少ないため、ボイラの燃料を都市ガスに転換することにより CO2 排出量を削減する。

2.4 国内クレジット認証要件の確認

排出削減量は承認排出削減計画に従って当該計画を実施した結果生じたものか	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
排出削減量は承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されているか	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

2.5 承認排出削減事業計画からの変更項目

排出削減事業共同実施者（関連事業者）に変更があり、1 社減少している。

3 排出削減活動期間

3.1 プロジェクト開始日

2008年10月6日

3.2 モニタリング対象期間

(本報告における実績報告期間)

2011年12月2日 ～ 2012年7月2日

4 温室効果ガス排出削減量

4.1 採用した排出削減方法論の情報

方法論番号	方法論名称
001	ボイラーの更新

4.2 活動量

4.2.1 活動量・原単位

活動量は採用しない。

4.2.2 活動量の採用根拠

活動量は採用しない。

4.3 事業の範囲（バウンダリー）

更新する都市ガスボイラ及び更新するボイラから蒸気の供給を受ける設備

5 モニタリング対象指標

項目	定義	単位	実績値	モニタリング方法・ 根拠資料	(モニタリング方法に 変更ある場合、) 変 更理由
$F_{\text{fuel,PJ}}$	都市ガス使用量	Nm ³	99,430	ガス会社の請求書 (m ³ から Nm ³ への換算 係数大阪ガス : 0.967)	変更なし
$HV_{\text{fuel,PJ}}$	都市ガスの単位発熱量	GJ/Nm ³	0.0448	国内クレジット制度のデ フォルト値	変更なし
$\varepsilon_{\text{PJ-1}}$ $\varepsilon_{\text{PJ-2}}$	燃料転換後ボイラ効率	%	NO1 ボイラ 80.649 NO2 ボイラ 79.177 (高位発熱量)	ボイラに表示されるボイ ラ効率	変更なし
$CF_{\text{fuel,BL}}$	A 重油の単位発熱量あたりの 炭素排出係数	tC/GJ	0.01890	国内クレジット制度のデ フォルト値	変更なし
$CF_{\text{fuel,PJ}}$	都市ガスの単位発熱量あたり の炭素排出係数	tC/GJ	0.01382 【2011 年度】	国内クレジット制度のデ フォルト値	変更なし

6 排出削減量の計算

6.1 事業実施後排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
99,430 (Nm ³)	0.0448(GJ/Nm ³)	0.01382(tC/GJ)	225.7 (t-CO ₂)
EM _{PJ}			225.7 (t-CO ₂)

6.2 ベースライン排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
99,430 (Nm ³)	0.0448(GJ/Nm ³)	0.01890(tC/GJ)	304.1 (t-CO ₂)
80.649 (%)			
79.177 (%)			
83.315 (%)			
78.945 (%)			
EM _{BL}			304.1 (t-CO ₂)

6.3 リークージ排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
			0
LE			0

6.4 温室効果ガス排出削減量

項目	記号	
ベースライン排出量 (7.2)	EM _{BL}	304.1
事業実施後排出量 (7.1)	EM _{PJ}	225.7
リークージ排出量 (7.3)	LE	0
温室効果ガス排出削減量	ER	78

7 省エネルギー量

原油換算 (kl)		
ベースライン (①)	実績 (②)	ベースラインー実績 (①ー②)

8 再生可能エネルギー利用量

本事業は再生可能エネルギーを利用しない。