

実績確認概要書

平成 25 年 2 月 25 日

ビューローベリタスジャパン株式会社

1. 排出削減事業の概要

排出削減事業名	国産間伐材を利用した木質バイオマスボイラーの新設プロジェクト
承認番号	JCDM-PJ0109
排出削減事業者名	医療法人敬仁会
排出削減共同実施事業者名	丸紅株式会社 (その他関連事業者名：株式会社 テス東北)
事業実施場所	マイホームくずまき (住所：岩手県岩手郡葛巻町江刈 5-59-5)
事業の概要	木質バイオマスボイラー 1 台を新設する。木質バイオマスを利用することにより灯油ボイラーを導入した場合に比べ、CO ₂ 排出量を大幅に削減する。
排出削減量の計画	61tCO ₂ /年 (事業実施期間合計 244 tCO ₂)
国内クレジット認証期間	開始日 2009 年 4 月 1 日 終了予定日 2013 年 3 月 31 日
排出削減方法論	方法論番号 001-A 「バイオマスを燃料とするボイラーの新設

2. 本実績確認の対象期間

2012 年 1 月 1 日～2012 年 11 月 30 日 (第 3 回目実績報告)

3. 実績確認結果

本実績報告期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

排出削減量	32tCO ₂ (2012 年 1 月 1 日～2012 年 11 月 30 日)
-------	---

4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	実績確認手続き
<p>排出削減量が承認排出削減計画に従って実施した結果生じていること</p>	<p>1) 開始日の確認（初回実績確認の場合） 3 回目の為該当せず。</p> <p>2) 対象期間中の設備稼働確認 対象期間中の設備稼働状況は、ペレット購買量資料により確認した。</p> <p>その他承認排出削減事業計画から重要な変更がない事を、事業者へのヒアリングにより確認した。</p>
<p>排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること</p>	<p>1) モニタリング方法の確認 承認排出削減事業計画に従い、燃料使用量の集計及びモニタリングが実施されていることを確認した。</p> <p>2) 活動量の正確性 活動量は採用していない。 ペレット使用量の記録・保存については、伝票に記載の体にもとづき計算されており、正確に集計されていることを確認した。</p> <p>3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認 排出削減量の算定式及び使用されている単位発熱量、排出係数等が、排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従っていることを確認した。</p> <p>4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認 事業実施後排出量、ベースライン排出量は、排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従い適切に計算され、算定結果は正確であることを確認した。</p>
<p>算定期間が 2013 年 3 月 31 日を超えないこと</p>	<p>本実績確認の対象期間は、2012 年 1 月 1 日から 2012 年 11 月 30 日までであり、排出削減量を算定した期間が 2013 年 3 月 31 日を超えないことを確認している。</p>

5. 承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価（該当する場合）
変更なし。

6. 特記事項

確認した排出削減量に相当する再生可能エネルギー利用量について、熱量換算で 502GJ であることを確認した。

以上